

*PID:*  
12100047  
*CID:*  
CN.B0000Q

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F      ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 0121  
FSM N° 007 I      LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**RISCO LTD**  
**14 HACHOMA STREET**  
**75655 RISHON LEZION**  
**IL - Israel**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA**



**Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.**

**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Centrali antiintrusione  
( Mod. RP512BM21 )**

*Intrusion systems - Control and  
indicating equipment  
( Model RP512BM21 )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

*Emesso il / Issued on*      **2016-02-25**

*Aggiornato il / Updated on*      **2016-04-06**

*Sostituisce / Replaces*      **2016-02-25**

*Scade il / Expires on*      **2019-02-24**

**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2016-02-25  
*Aggiornato il / Updated on* 2016-04-06  
*Sostituisce / Replaces* 2016-02-25  
*Scade il / Expires on* 2019-02-24

**Prodotto | Product**

**Centrali antiintrusione**  
**Intrusion systems - Control and indicating equipment**

**Concessionario | Licence Holder**

**RISCO LTD**  
**14 HACHOMA STREET**  
**75655 RISHON LEZION**  
**IL - Israel**

**Marchio | Mark**



IMQ-  
SISTEMI DI  
SICUREZZA

**Costruito a | Manufactured at**

PL.B0001U CLROKO.C12LC

KIRYAT GAT

Israel

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

**Norme / Specifiche tecniche**

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 50130-4:2011  
EN 50130-5:2011  
EN 50136-1:2012  
EN 50131-3:2009  
EN 50136-2:2013  
EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013  
EN 50131-6:2008 + A1:2014  
EN 50131-10:2014  
EN 50131-5-3:2005 + A1:2008

**Standards / Technical specifications**

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 50130-4:2011  
EN 50130-5:2011  
EN 50136-1:2012  
EN 50131-3:2009  
EN 50136-2:2013  
EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013  
EN 50131-6:2008 + A1:2014  
EN 50131-10:2014  
EN 50131-5-3:2005 + A1:2008

**Rapporti | Test Reports**

SS15A0567565-03

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage* **230 V**  
*Frequenza nominale alimentazione / Rated supply frequency* **50 Hz**  
*Corrente massima assorbita / Rated current* **1,4 A**  
*Tensione stabilizzata fornita alle apparecchiature esterne / Output voltage for external devices* **13,8 V**  
*Corrente nominale alimentatore / Power supply rated output current* **4 A**  
*Numero ingressi / Inputs* **512 zone/ 512 zones**  
*Tipo di interconnessione / Interconnection type* **filare e via radio/wired and wireless**  
*Frequenza di trasmissione / Operating frequency* **433 MHz; 868 MHz**  
*Grado di sicurezza / Security grade* **Grade 2 or 3 (see Additional Information)**  
*Classe ambientale / Environmental class* **Class II**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.Q000HD

Marca / Trade Mark **RISCO**  
Modello / Model **RP512BM21**

Grado di protezione contro il contatto elettrico / Degree of protection against electric shock **Classe I / Class I**

Tipo di capacità massima della batteria di accumulatori allocabile / Type and maximum capacitance of the battery **18 Ah - 12 V**

Altre caratteristiche / Further characteristic **Vedere Ulteriori Informazioni / see Additional Information**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

La centrale di controllo e segnalazione (CIE) mod. RP512BM21 utilizzata per sistemi di allarme intrusione con connessioni filari e senza filo è composta da un involucro metallico (dimensioni 375 x 330 x 100 mm) ed internamente sono inserite le seguenti parti:

- Alimentatore marca DONGGUAN GAOYI ELECTRONIC mod. RSS1018-576144-T2-S (IN 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.4 A OUT 14.4 V-, 4 A, 57.6 W);
- Scheda CPU mod. RP512M (c.s. cod. 1PC512M00000E), comunicatore telefonico integrato (PSTN);
- Scheda sintesi vocale modello RP432EV (pwb n. 1PC432VM0000B) disponibile in due versioni, Multilingua (P/N RP432EV0001C) o IT+DE (P/N RP432EV00ITB);
- Modem PSTN modello RP512MD24 (pwb n. 1PC132MODEM0F) montaggio diretto su scheda madre;
- Scheda GSM 3G modello RP512G3 (pwb n. 1PC132G2G300B) montaggio diretto su scheda madre o in alternativa;
- Scheda GSM 2G modello RP512G2 (pwb n. 1PC132G2G300B) montaggio diretto su scheda madre;
- Scheda IP+WiFi+Fast Bus modello RP512IPWV (pwb n. 1PC432IPM000E) montaggio diretto su scheda madre o in alternativa;
- Scheda IP+WiFi modello RP512IPW (pwb n. 1PC432IPM000E) montaggio diretto su scheda madre o in alternativa;
- Scheda IP modello RP512IP (pwb n. 1PC432IPM000E) montaggio diretto su scheda madre o in alternativa;
- Scheda IP+Fast Bus modello RP512IP0V (pwb n. 1PC432IPM000E) montaggio diretto su scheda madre o in alternativa;
- Scheda WiFi+Fast Bus modello RP51200WV (pwb n. 1PC432IPM000E) montaggio diretto su scheda madre o in alternativa;
- Scheda WiFi modello RP51200W (pwb n. 1PC432IPM000E) montaggio diretto su scheda madre o in alternativa;
- Scheda espansione 8-32 zone BUS modello PROSYS BZE (pwb n. 1PC128EBRS00D);
- Scheda espansione 16 zone modello RP512EZ16 (pwb n. 1PC296HZE000A);
- Scheda espansione 8 zone modello RP432EZ8 (pwb n. 1PC432EZ8000C1);
- Modulo espansione per rivelatori senza-fili mod. RP432EW8 (c.s. cod. RP432EW0000D) (certificato al GRADO 2);
- Scheda espansione 4 uscite a relay modello ProSYS E04 (pwb n. 1PC296EO4000C);
- Scheda espansione 8 uscite O.C. modello ProSYS E08 (pwb n. 1PC296EO8000B);
- N. 1 batteria allocabile 12 V - 18 Ah

La CIE è provvista dei seguenti dispositivi esterni:

- Tastiera LCD con lettore di chiavi di prossimità mod. RPKELP (pwb n. 1PC512KELKEYB and 1PC512KELM00C) in versione Bianca (P/N RPKELPW0000A) o Nera (P/N RPKELPB0000A);
- Tastiera LCD mod. RPKEL (pwb n. 1PC512KELKEYB and 1PC512KELM00C) in versione Bianca (P/N RPKEL0W0000A) o Nera (P/N RPKEL0B0000A);
- Gruppo di alimentazione esterno 3 A mod. ProSYS 3APSB, valutato nel report n. SS15A0497068-01;
- Box plastico mod. ProSYS B5 (dimensioni 192 x 150 x 57 mm) internamente è possibile montare le seguenti schede: Scheda espansione 8-32 zone BUS modello PROSYS BZE; Scheda espansione 16 zone modello RP512EZ16, Scheda espansione 8 zone modello RP432EZ8, Scheda espansione 4 uscite a relay modello ProSYS E04, Scheda espansione 8 uscite O.C. modello ProSYS E08.

Distribuzione della corrente dell'alimentatore Grado 1, 2 (4A):

- 0,45 A per autoconsumo CIE;
- 0,75 A ricarica batteria.
- 2,8 A dispositivi esterni e schede aggiuntive;

Distribuzione della corrente dell'alimentatore Grado 3 (1,35 A):

- 0,45 A per autoconsumo CIE;
- 0,75 A ricarica batteria.
- 0,15 A dispositivi esterni e schede aggiuntive;

Identificazione SW: V0.22

Certificato al Grado 3 (Grado 2 scheda via radio RP432EW8)

PSTN classificazione: ATS 2(SP2, DP3), SPT type Z;  
IP classificazione : ATS 6 (SP6, DP3), SPT type Z;  
GSM classificazione : ATS 6 (SP6, DP3), SPT type Z.

Control and indicating equipment (C.i.e.) type RP512BM21 provided by metal enclosure (dimensions 375 x 330 x 100 mm) and internally it is fitted with the following main parts:

- AC/DC power adapter PSU manufacturer DONGGUAN GAOYI ELECTRONIC type RSS1018-576144-T2-S rated 100-240Vac 50/60Hz 1.4 A output 14.4 V- 4 A 57.6 W certified by TUV, UL;
- Main board type RP512M (pwb n. 1PC512M00000E) provided by PSTN communicator;
- Voice Module type RP432EV (pwb n. 1PC432VM0000B) provided in two versions Multilingual (P/N RP432EV0001C) or IT+DE (P/N RP432EV00ITB);
- PSTN modem board type RP512MD24 (pwb n. 1PC132MODEM0F) direct mount on main board;
- GSM 3G board type RP512G3 (pwb n. 1PC132G2G300B) direct mount on main board, or as alternative;
- GSM 2G board type RP512G2 (pwb n. 1PC132G2G300B) direct mount on main board;

- IP + WiFi + Fast Bus module type RP512IPWV (pwb n. 1PC432IPM000E) direct mount on main board, or as alternative;
- IP + WiFi module type RP512IPW (pwb n. 1PC432IPM000E) direct mount on main board, or as alternative;
- IP module type RP512IP (pwb n. 1PC432IPM000E) direct mount on main board, or as alternative;
- IP + Fast Bus module type RP512IP0V (pwb n. 1PC432IPM000E) direct mount on main board, or as alternative;
- WiFi + Fast Bus module type RP51200WV (pwb n. 1PC432IPM000E) direct mount on main board, or as alternative;
- WiFi module type RP51200W (pwb n. 1PC432IPM000E) direct mount on main board;
- Bus zone expander typePROSYS BZE (pwb .1PC128EBRS00D) expansion from 8 to 32 BUS detectors;
- 16 Zone Expander type RP512EZ16 (pwb. 1PC296HZE000A) expansion 16 zones;
- 8 Zone Expander type RP432EZ8 (pwb n. 1PC432EZ8000C1) expansion 8 zones;
- 32 Zone Wireless Receiver type RP432EW8 (pwb n. 1PC432EW0000D) expansion 32 wireless device (Certificate Grade 2);
- 4 Relay output board type ProSYS E04 (pwb n. 1PC296E04000C) expansion 4 relay output;
- 8 Transistor outputs board type ProSYS E08 (pwb n. 1PC296E08000B) expansion 8 open collector outputs;
- Battery allocable 12 V 18 Ah.

The alarm system is also provided of the following devices:

- LCD keyboard with proxy reader type RPKELP (pwb n. 1PC512KELKEYB and 1PC512KELM00C) provided in White (P/N RPKELPW0000A) and Black (P/N RPKELPB0000A) colours;
- LCD keyboard type RPKEL (pwb n. 1PC512KELKEYB and 1PC512KELM00C) provided in White (P/N RPKEL0W0000A) and Black (P/N RPKEL0B0000A) colours;
- External Power Unit 3 A type ProSYS 3APSB evaluated in test report n. SS15A0497068-01;
- External Panel accessory plastic box type ProSYS B5 (dimension 192 x 150 x 57 mm) internally is possible to mounting the following board: Bus zone expander typePROSYS BZE; 8 Zone Expander type RP432EZ8; 16 Zone Expander type RP512EZ16; 4 Relay output board type ProSYS E04; 8 Transistor outputs board type ProSYS E08.

Certification for Grade 3 (Grade 2 RP432EW8 wireless device).  
PSTN line classified for ATS 2 (SP2,DP3) SPT type Z;  
IP line classified for ATS 6 (SP6, DP3) SPT type Z;  
GSM line classified for ATS 6 (SP6, DP3) SPT type Z.

Output Power supply distribution (4 A) for grade 1, 2:

- 0.45 A current for self-consumption of control and indicating equipment (Main board);
- 0.75 A current for recharge battery;
- 2.8 A current for external devices and optional board.

Output Power supply distribution (1.35 A) for grade 3:

- 0.45 A current for self-consumption of control and indicating equipment (Main board);
- 0.75 A current for recharge battery;
- 0.15 A current for external devices and optional board

SW Identification : V0.22

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il / Issued on **2016-02-25**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2019-02-24**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q0001C

EMQ.121000.DA2N

Importo modelli IMQ - centrali - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | IMQ models - control panel - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus

1

Annex to Approval Certificate No. CA12.01683  
 Issue 1  
 Date : 2016-02-25

Page 1 of 1

List of critical components					
Object/part No.	Manufacturer/ trademark	Type/model	Technical data	Standard (Edition / year)	Mark(s) of conformity*
Mains terminal block (1)	Camden Boss Ltd	CFTBN/3	Fuseholder 250 V / 13 A Terminal 450 Vac, 20 A	EN60257	IMQ, VDE, S, UL
Mains fuse (1)	Littlefuse	217 Series	250 V, F315mAL	IEC60127-2/II ed.	VDE, S, UL
Mains power supply (1)	DONGGUAN GAOYI ELECTRONIC	RSS1018-576144-T2-S	100-240Vac 50/60Hz 1.4 A output 14.4 V- 4 A 57.6 W	EN 60950-1	TUV, UL
Battery	Various	-	12V, 18Ah Flame class enclosure UL94V-1 or better	-	-

- (1) Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics.  
 (2) Component tested together with the appliance.  
 (3) Component used in alternative.

**Unless otherwise stated (1), the above components can not be replaced without IMQ authorization.**

IMQ S.p.A.  
 20138 Milano – Via Quintiliano n. 43